



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-821357

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ20Y-1250, DZ20J-1250

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司





样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: DZ20Y-1250, DZ20J-1250 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-02-28 完成日期: 2022-03-12	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号
---	--


试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ20Y-1250, DZ20J-1250;
 Ui:660V;Uimp:6kV;Ue:AC380V;
 In: 630A,700A,800A,1000A,1250A;
 过电流脱扣器类型:热磁式;
 Y 型:Ics: 35kA; Icu: 50kA;
 J 型:Ics: 38kA; Icu: 65kA;
 选择性类别:A 类;
 极数:3P; 适用于隔离用;
 配用的辅助触头(2NO2NC):
 Ui:400V;Uimp:4kV;Ith:3A;
 AC-15 Ue/Ie:AC400V/1.5A;
 DC-13 Ue/Ie:DC220V/0.15A.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2022-03-25

审核: 陆维导 签名:  日期: 2022-03-25

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-25


 (检测机构名称 盖章)
 2022年03月25日

备注:

- 1.变更情况: 见附页 1;
- 2.原认可报告编号: 02501-14DQ024;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 4.原证书编号: CQC2014010307688987;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。