



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 产品认证 型式试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 核查

申请编号: V2024CQC107501-1214739

产品名称: 交流低压抽出式开关柜

型号: GCK

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



型式试验报告

申请编号：V2024CQC107501-1214739
样品名称：交流低压抽出式开关柜
型号：GCK
商标：/
样品数量：/
样品来源：/
样品生产序号：/
收样日期：/
完成日期：2024-05-23

委托人：人民电器集团有限公司
委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产者：人民电器集团有限公司
生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业：人民电器集团有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验依据标准：GB/T 7251.2—2023《交流低压抽出式开关柜和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号：GCK
额定电压 (Un)：400V
额定绝缘电压 (Ui)：690V
额定频率 (fn)：50Hz
主母线的额定电流 (InA)：1600A~1000A
配电母线的组额定电流 (Ing)：1000A~630A
主母线的额定短时耐受电流 (Icw)：30kA
配电母线的额定短时耐受电流 (Icw)：30kA
户内型/户外型：户内型
外壳防护等级：IP41

主检：苏雄斌 签名： 日期：2024-05-23

审核：许家峰 签名： 日期：2024-05-23

签发：魏运明 签名： 日期：2024-05-24



备注

变更信息	变更前	变更后
标准变更	GB/T 7251.12—2013	GB/T 7251.2—2023
报告中生产企业地址	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
关键元器件和材料一览表	见原报告 02501-19DQ364	见报告 02501-24DQ2595
原证书编号	CQC2019010301167896	
原安全型式试验报告编号	02501-19DQ364	
原变更报告编号（如有）	/	
原检测机构	福建省产品质量检验研究院	
本报告需与原检测报告一起阅读方有效		