



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 产品认证 型式试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 核查

申请编号: V2024CQC107501-1214738


产品名称: 交流低压抽出式开关柜

型号: GCS

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



型式试验报告

申请编号：V2024CQC107501-1214738		委托人：人民电器集团有限公司				
样品名称：交流低压抽出式开关柜		委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)				
型号：GCS		生产者：人民电器集团有限公司				
商 标：/		生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)				
样品数量：/		生产企业：人民电器集团有限公司				
样品来源：/		生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号				
样品生产序号：/						
收样日期：/						
完成日期：2024 - 05 -30						
试验依据标准： GB/T 7251.2—2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》						
试验结论：合格						
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 产品型号：GCS 额定电压 (Un)：AC400V 额定绝缘电压 (Ui)：690V 额定频率 (fn)：50Hz 主母线的额定电流 (InA)：2500A~1000A 控制柜配电母线的组额定电流 (Ing)：1000A~630A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw)：50kA 控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw)：30kA 户内型/户外型：户内型 外壳防护等级：IP41						
主检：郑家引		签名： 	日期：2024-05-30			
审核：许家峰		签名： 	日期：2024-05-30			
签发：魏运明		签名： 	日期：2024-06-03			
 福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2024 年 6 月 3 日 (2)						