



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# CQC 标志认证

## 试验报告





■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2023CQC107502-1070271  
(任务编号)  
产品名称: 刀开关  
型 号: HD11-1000

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



<p>产品名称: 刀开关</p> <p>型 号: HD11-1000</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 5 台</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2023-05-12</p> <p>完成日期: 2023-06-09</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>HD11-1000; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC400V; Ith=Ie: 1000A; Icw: 30kA/1s;</p> <p>使用类别: AC-20B; 极数: 3P、4P</p>	
<p>主检: 林吕杰 签名:  日期: 2023-06-09</p>	 <p>浙江省高低压电器产品质量 检验中心</p> <p>2023 年 06 月 12 日</p>
<p>审核: 林 杰 签名:  日期: 2023-06-12</p>	
<p>签发: 胡海清 签名:  日期: 2023-06-12</p>	
<p>备注</p>	<p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p> <p>Y-01~02为样块</p>

## 报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	17001-NPC0302-23042407
首页	√	1	17001-NPC0302-23042407-S
报告组成	√	1	17001-NPC0302-23042407-S
安全型式试验报告	√	24	17001-NPC0302-23042407-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
  - F 试验结果不符合要求
  - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验