



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2023CQC107502-1131844
(任务编号)

产品名称：开启式刀开关

型 号：HD11-400





检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称：开启式刀开关 型号：HD11-400/48、49 商 标：/</p> <p>样品数量：5 台 样品来源：送样</p> <p>收样日期：2023-11-17 完成日期：2023-12-22</p>	<p>委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
---	---

试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 HD11-400；Ui：1140V；Uimp：12kV；Ue：AC400V/690V/1140V；
 Ith=le：400A；额定短时耐受电流(Icw)和时间：20kA/1s；使用类别：AC-20B；
 极数：3P，4P

主检： 	日期：2023-12-22	 福建省产品质量检验研究院 2023年12月25日
审核： 	日期：2023-12-27	
签发： 	日期：2023-12-28	

备注：

1.变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	Ue 变更	Ue: AC400V	Ue: AC400V/690V/1140V
2	Uimp 变更	Uimp: 8kV	Uimp: 12kV
3	Ui 变更	Ui: 690V	Ui: 1140V
4	极数变更	3P	3P, 4P

2.最近一次原认可报告编号：02501-18DQ2799；
 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；
 4.原证书编号：CQC2003010305091119；
 5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；
 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。