



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-2993216
(任务编号)

产品名称: 开启式刀开关

型 号: HD11-600/38, HD11-600/39

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 开启式刀开关 型号: HD11-600/38 商 标: / 数 量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-10-08 完成日期: 2018-10-19	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业区) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业区) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号								
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD11-600/38,HD11-600/39; Uimp:8kV;Ui:690V; Ith:600A; Ue: AC400V; Ie: 600A; Icw=25kA/1s; 使用类别:AC-20B; 3P									
主检: 许峰 日期: 2018-10-19	 福建省产品质量检验研究院 2018 年 10 月 24 日								
审核: 胡晓芳 日期: 2018-10-23									
签发: 王平 日期: 2018-10-24									
备注: 1.变更情况: <table border="1" data-bbox="215 1630 1444 1720"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>标准换版</td> <td>GB/T14048.3-2008</td> <td>GB/T14048.3-2017</td> </tr> </tbody> </table> 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C-040-09B4818(A2009CCC0305-875835); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 3C 证书编号: 2003010305091123; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017						