



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0983

# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2024CCC0302-4625520

(任务编号)

产品名称: 开启式刀开关

型 号: HD11FH-630、HD11FH-600

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司







## 安全型式试验报告

样品名称： 开启式刀开关	委托人： 人民电器集团有限公司
型号规格： HD11FH-630、HD11FH-600	委托人地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标： /	生产者： 人民电器集团有限公司
样品数量： 5台	生产者地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源： 企业送样	生产企业： 浙江人民电器有限公司
收样日期： 2025年1月2日	生产企业地址： 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
完成日期： 2025年2月21日	

试验结论：依据GB/T 14048.3-2017检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

HD11FH-600、HD11FH-630； $U_i$ ：690V； $U_{imp}$ ：8kV； $U_e$ ：AC400V； $I_{th}$ ：630A； $I_e$ ：630A、600A； $I_{cw}$ ：20kA/1s；使用类别：AC-20B；极数：3P、4P

主检： 吴江 签名：  日期： 2025. 2. 24	
审核： 向东 签名：  日期： 2025. 2. 24	
签发： 徐艳 签名：  日期： 2025. 2. 24	

备注：

样品编号：#1~#3、#5：HD11FH-600 #4：HD11FH-630

## 报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03401-24-12006A-S
首页	√	1	03401-24-12006A-S
报告组成	√	1	03401-24-12006A-S
安全型式试验报告	√	27	03401-24-12006A-S
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定：
- P 试验结果符合要求
  - F 试验结果不符合要求
  - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验