

# CQC标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2023CQC107502-1131852

(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13-400、HD13s-400

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司






## 安全型式试验报告

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 样品名称： 刀开关                | 委托人： 人民电器集团有限公司             |
| 型号规格： HD13-400、HD13s-400 | 委托人地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) |
| 商 标： /                   | 生产者： 人民电器集团有限公司             |
| 样品数量： 2台                 | 生产者地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) |
| 样品来源： 企业送样               | 生产企业： 浙江人民电器有限公司            |
| 收样日期： 2023年11月9日         | 生产企业地址： 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号    |
| 完成日期： 2023年12月4日         |                             |

试验结论：依据GB/T 14048.3-2017检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

HD13-400、HD13s-400 Uimp:12kV;Ui:1140V;Ith:400A; Ue: AC400V/690V/1140V;  
Ie:400A;Icw:20kA/1s;使用类别：AC-20B;极数：3P、4P; 防护等级：IP00

|                                                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 主检： 吴江 签名：  日期： 2023.12.4 | 湖南电科院检测集团有限公司<br>2023年12月4日 |
| 审核： 向东 签名：  日期： 2023.12.4 |                             |
| 签发： 李斌 签名：  日期： 2023.12.4 |                             |

备注：

样品编号 #1、#2：HD13-400/41BX

变更内容见P7页变更项目表

原报告编号：03601-A-18B1034-S、03601-A-23B0164-S

原证书编号：CQC2002010305013406

出具原报告检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司

此变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效