

# CQC标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2023CQC107502-1131851

(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13-600、HD13s-600

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司






## 安全型式试验报告

样品名称：刀开关	委托人：人民电器集团有限公司
型号规格：HD13-600、HD13s-600	委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标：/	生产者：人民电器集团有限公司
样品数量：2台	生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源：企业送样	生产企业：浙江人民电器有限公司
收样日期：2023年11月9日	生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
完成日期：2023年12月4日	

试验结论：依据GB/T 14048.3-2017检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

HD13-600、HD13s-600；Uimp：12kV；Ui：1140V；Ith：600A；Ue：AC400V/690V/1140V；  
Ie：600A；Icw：25kA/1s；使用类别：AC-20B；极数：3P、4P；防护等级：IP00

主检： 吴江 签名：  日期： 2023.12.4	湖南电科院检测集团有限公司 2023年12月4日
审核： 向东 签名：  日期： 2023.12.4	
签发： 李斌 签名：  日期： 2023.12.4	

备注：

样品编号 #1、#2：HD13-600/41BX  
变更内容见P7页变更项目表  
原报告编号：02501-18DQ2796、02501-23DQ0755  
原证书编号：CQC2002010305013405  
出具原报告检测单位：福建省产品质量检验研究院  
此变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效