CQC标志认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号： V2023CQC107502-1131801

（任务编号）

产品名称： 刀开关

型　　号： HD13-1600、HD13s-1600

检测机构： 湖南电科院检测集团有限公司

安 全 型 式 试 验 报 告

样品名称：	刀开关	委托人：	人民电器集团有限公司
型号规格：	HD13-1600、HD13s-1600	委托人地址：	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商　　标：	/	生产者：	人民电器集团有限公司
样品数量：	5台	生产者地址：	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源：	企业送样	生产企业：	浙江人民电器有限公司
收样日期：	2023年11月9日	生产企业地址：	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
完成日期:	2023年12月4日		

试验结论：依据GB/T 14048.3-2017检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

HD13-1600、HD13s-1600；Uimp：12kV；Ui：1140V；Ith：1600A；Ue：AC400V/690V/1140V；Ie：1600A；Icw：40kA/1s；使用类别：AC-20B；极数：3P、4P；防护等级：IP00

主检：	吴江	签名：	吴江	日期：	2023.12.4
审核：	向东	签名：	向东	日期：	2023.12.4
签发：	李斌	签名：	李斌	日期：	2023.12.4

湖南电科院检测集团有限公司

2023年12月4日

备注：

样品编号：#1、#2、#3、#4：HD13-1600/41BX

#Y-1～#Y-2为绝缘材料块