



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：V2023CQC107502-1070089
(任务编号)

产品名称：开启式刀开关

型 号：HD13-3000、HD13s-3000

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称：开启式刀开关 型号：HD13s-3000/3BX 商标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2023-05-15 完成日期：2023-05-25	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号								
试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： HD13-3000、HD13s-3000；Uimp: 8kV；Ui: 690V；Ith: 3000A；Ue: AC400V； Ie: 3000A；Icw: 60kA/1s；使用类别：AC-20B；3P									
主检：张作东 日期：2023-05-25	 福建省产品质量检验研究院 2023 年 6 月 20 日								
审核：陈峰 日期：2023-06-19									
签发：严平 日期：2023-06-20									
备注： 1.变更情况 <table border="1" data-bbox="196 1659 1458 1780"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>型号</td> <td>HD13-3000</td> <td>HD13-3000、HD13s-3000</td> </tr> </tbody> </table> 2.最近一次原认可报告编号：02501-18DQ2794； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：CQC2003010305091129； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号	HD13-3000	HD13-3000、HD13s-3000
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	型号	HD13-3000	HD13-3000、HD13s-3000						