



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2023CQC107502-1070077
(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13-400、HD13s-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 刀开关
 型号: HD13-400、HD13s-400
 商标: /
 样品数量: 1 台
 样品来源: 工厂送样
 收样日期: 2023-06-06
 完成日期: /

委托人: 人民电器集团有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
 生产者: 人民电器集团有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
 生产企业: 浙江人民电器有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HD13-400、HD13s-400

Uimp: 8kV; Ui: 690V;

Ith: 400A; Ue: AC400V; Ie: 400A;

Icw: 20kA/1s;

使用类别: AC-20B;

极数: 3P

主检: 王 炜 签名:  日期: 2023-06-12

审核: 任 翔 签名:  日期: 2023-06-12

签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2023-06-12



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
变更情况: 型号变更	HD13-400	HD13-400、HD13s-400

2. 原认可报告编号: 03601-A-18B1034-S;

3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原证书编号: CQC2002010305013406;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。