



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：


申请编号：V2023CQC107502-1070078
(任务编号)

产品名称：刀开关

型 号：HD13-600、HD13s-600

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称：刀开关 型 号：HD13s-600/31BX 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2023-05-15 完成日期：2023-05-25	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号								
试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： HD13-600、HD13s-600；Uimp：8kV；Ui：690V；Ith：600A；Ue：AC400V； Ie：600A；Icw：25kA/1s；使用类别：AC-20B；3P									
主检：  日期：2023-05-25	 福建省产品质量检验研究院 2023年6月20日 (2)								
审核：  日期：2023-06-19									
签发：  日期：2023-06-20									
备注：									
1.变更情况									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 15%;">变更项目</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">型号</td> <td style="text-align: center;">HD13-600</td> <td style="text-align: center;">HD13-600、HD13s-600</td> </tr> </tbody> </table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号	HD13-600	HD13-600、HD13s-600
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	型号	HD13-600	HD13-600、HD13s-600						
2.最近一次原认可报告编号：02501-18DQ2796； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：CQC2002010305013405； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。									