



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-1006467
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: HL32-125/1, HL32-125/2,
HL32-125/3, HL32-125/4




检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 隔离开关 型号: HL32-125/1, HL32-125/2, HL32-125/3, HL32-125/4 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-11-08 完成日期: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T14048. 3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 HL32-125/1, HL32-125/2, HL32-125/3, HL32-125/4
 Ui: 500V, Uimp: 4kV;
 Ith: 125A;
 Ue: AC230V (1P, 2P), AC400V (3P, 4P);
 Ie: 32A, 63A, 100A, 125A;
 Icw: 1.5kA/1s; Icm(峰值): 2.5kA;
 使用类别: AC-22A;
 极数: 1P, 2P, 3P, 4P.

主检: 戴维强 签名:  日期: 2023-01-10
 审核: 任 翔 签名:  日期: 2023-01-10
 签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-01-10



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 型号变更	RDB5G-125/1, RDB5G-125/2, RDB5G-125/3, RDB5G-125/4	HL32-125/1, HL32-125/2, HL32-125/3, HL32-125/4

- 原 CCC 认可报告编号: 03601-A-22B0606-S;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: CQC2008010302298808;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。