



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：A2018CCC0302-2994620
(任务编号)

产品名称：熔断器式隔离开关

型 号：HR17B-630

检测机构：国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）



<p>样品名称: 熔断器式隔离开关</p> <p>型号: HR17B-630</p> <p>商 标:  PEOPLE</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2018-10-24</p> <p>完成日期: 2018-11-09</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站 路 555 号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR17B-630; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 400A、500A、630A; Ue: AC400V;
Ie: 400A, 500A, 630A; Iq: 50kA; AC-23B; 3P

主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2018-11-09

审核: 林 杰 签名:  日期: 2018-11-12

签发: 许启进 签名:  日期: 2018-11-12



示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

变更信息	变更前	变更后
国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
约定发热电流变更	Ith: 630A	Ith: 400A、500A、630A
极数变更	3P, 4P	3P
污染等级变更	/	3
熔断体元件/材料名称变更(原报告笔误)	RDT16-3(RT16-3、NT3)	RDT16-3
熔断体供应商(生产厂)变更(补充说明)	浙江人民电器有限公司	供应商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司
原 3C 证书编号	2016010302894886	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)	17001-A2016CCC0302-2315334

备注

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。