




161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2993846

产品名称: 熔断器式刀开关




型号: HR3-600

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



检验

申请编号: A2018CCC0302-2993846 样品名称: 熔断器式刀开关 型号: HR3-600 商标:  数量: 1 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2018-10-11 完成日期: 2018-10-26	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号										
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格											
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR3-600; Ui: 690V; Ue: AC380V; Uimp: 8kV; Ith: 600A; Ie: 600A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P;											
主检: 何 炬 签名:  日期: 2018-10-26 审核: 陆林林 签名:  日期: 2018-10-26 签发: 王国忠 签名:  日期: 2018-10-26											
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况详见下表:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>产品标准变更</td> <td>GB/T 14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目	变更前	变更后	1	产品标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017			
序号	项目	变更前	变更后								
1	产品标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017								
原 3C 认证情况:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>原 3C 证书编号</th> <th colspan="3">2002010302013346</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">原型式试验检测机构</td> <td>苏州高新技术产业开发区电器检测所</td> <td rowspan="2">报告 编号</td> <td>C-040-04B2055-S</td> </tr> <tr> <td>苏州电器科学研究院股份有限公司</td> <td>C-040-09B4805-S</td> </tr> </tbody> </table>	原 3C 证书编号	2002010302013346			原型式试验检测机构	苏州高新技术产业开发区电器检测所	报告 编号	C-040-04B2055-S	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-09B4805-S	
原 3C 证书编号	2002010302013346										
原型式试验检测机构	苏州高新技术产业开发区电器检测所	报告 编号	C-040-04B2055-S								
	苏州电器科学研究院股份有限公司		C-040-09B4805-S								
备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。											