

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-3018541

(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR5-160/3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017

2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4803-5;

3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 CCC 证书编号: 2003010302091159;

本试验报告与试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 熔断器式隔离开关 型号: HR5-160/3 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-25 完成日期: 2018-11-22	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR5-160/3

Ui:AC690V;Uimp:12kV;


Ith:63A,80A,100A,125A,160A;


Ue:AC380V/AC-23B,AC660V/AC-22B;


Ie: 63A,80A,100A,125A,160A;

Iq:50kA;

极数:3P.

主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-27

审核: 陆维导 签字:  日期: 2018-11-27

签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-27



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017

2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4803-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2003010302091159;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。