

样品名称: 熔断器式隔离开关

型

商



170008221380

委托人: 人民电器集团有限公司



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市

人民工业园)

样品来源: 工厂送样

收样日期:

国家强制性产品认证

完成日期: 2018-10-31

试验报告

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR5-630/3

Ui:690V; Uimp:

申请编号: A2018CCC0302-2994628

Ue:AC380V/AC-23B; AC660V/AC-22B;

Ith: 630A;

(任务编号)

Ie: 630A;

产品名称: 熔断器式隔离开关

Iq:50kA;

极数:3P;

型 号: HR5-630/3

主检: 鲁建平 签字: 鲁建平 日期: 2018年11月12日

审核: 陆建平 签字: 陆建平 日期: 2018年11月12日

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

签发: 张 洁 签字: 张洁 日期: 2018年11月12日

备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017



2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4809-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2002010302013343;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。



样品名称: 熔断器式隔离开关 型 号: HR5-630/3 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-24 完成日期: 2018-10-31	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号						
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR5-630/3 Ui:690V; Uimp:12kV; Ue:AC380V/AC-23B, AC660V/AC-22B; Ith: 630A; Ie: 630A; Iq:50kA; 极数:3P.							
主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-12	 (检测机构名称: 盖章) 2018年11月12日						
审核: 陆维导 签字:  日期: 2018-11-12							
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-12							
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">序号和名称</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> <tr> <td>1.标准换版</td> <td>GB 14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1.标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
序号和名称	变更前	变更后					
1.标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017					
2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4809-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2002010302013343; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							