



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：A2018CCC0302-2995608

(任务编号)

产品名称：熔断器式隔离开关

型 号：HR6-160

检测机构：国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）



| | |
|--|---|
| <p>样品名称: 熔断器式隔离开关</p> <p>型 号: HR6-160</p> <p>商 标: </p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2018-10-23</p> <p>完成日期: 2018-11-13</p> | <p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p> |
|--|---|

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR6-160; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 63A, 100A, 125A, 160A; Ue: AC400V; Ie: 63A, 100A, 125A, 160A; Iq: 50kA; AC-23B; 3P

主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2018-11-13

审核: 林 杰 签名:  日期: 2018-11-14

签发: 许启进 签名:  日期: 2018-11-14



示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图。IV-01、F-01 为同一只样品。

| | 变更信息 | 变更前 | 变更后 |
|----|---------------|---|---|
| 备注 | 国家标准变更 | GB/T 14048.3-2008 | GB/T 14048.3-2017 |
| | 约定发热电流 Ith 变更 | 160A | 63A, 100A, 125A, 160A |
| | 污染等级变更 | / | 3 |
| | 熔断体变更 | 元件/材料名称: RT16-00(NT00) 型号规格/牌号: 2009010308333837 供应商: 上海人民电器开关厂有限公司乐清分公司 | 元件/材料名称: 熔断体 型号规格/牌号: RDT16-00 供应商: 人民电器集团有限公司 生产厂: 浙江人民电器有限公司 (2002010308013311) |
| | 原 3C 证书编号 | 2009010302361130 | |
| | 已获证型号规格 | 见 P6 页 5 产品认证情况 | |
| | 原证书检测机构/报告编号 | 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江) | 17001-A2017CCC0302-2572401 |

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。