



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2995610
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR6-250

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 熔断器式隔离开关 型号: HR6-250 商 标:  PEOPLE 样品数量: 3 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2018-10-23 完成日期: 2018-11-09		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR6-250; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 100A、125A、160A、200A、250A; Ue: AC400V/660V; AC400V: Ie: 100A、125A、160A、200A、250A; AC660V: Ie: 100A、125A、160A、200A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P			
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2018-11-09		 国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2018 年 11 月 12 日	
审核: 林 杰 签名:  日期: 2018-11-12			
签发: 许启进 签名:  日期: 2018-11-12			
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图		
	变更信息	变更前	变更后
	国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
	污染等级变更	/	3
	熔断体型号变更 (原报告笔误)	RDT16-1(NT1)/250	RDT16-1
	原 3C 证书编号	2017010302941300	
	已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告 编号	国家低压电器产品质量监督检 验中心(浙江)	17001-A2017CCC0302-2564219
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效			