



2014003452Z



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0302-2449252
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR6-630

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 熔断器式隔离开关 型 号: HR6-630 商 标:  样品数量: 10 台+绝缘件 样品来源: 企业送样 收样日期: 2016-12-02 完成日期: 2017-02-03	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验依据标准: GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR6-630 Uimp: 12kV; Ui: 690V; Ith: 315A、350A、400A、500A、630A; Ue: AC400V/660V; AC400V: Ie: 315A、350A、400A、500A、630A; AC660V: Ie: 315A、350A、400A; 使用类别: AC-23B; Iq: 50kA; 3P	
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2017-02-03	 国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2017年02月04日
审核: 林 杰 签名:  日期: 2017-02-04	
签发: 许启进 签名:  日期: 2017-02-24	
备注	