

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： A2026CCC0302-5063725


（任务编号）

产品名称： 刀形转换隔离器

型 号： HS13-600、HS13-630

检测机构： 湖南电科院检测集团有限公司



| 安全型式试验报告                                                                                                                             |                |                             |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 样品名称：刀形转换隔离器                                                                                                                         |                | 委托人：人民电器集团有限公司              |                                        |
| 型号规格：HS13-600、HS13-630                                                                                                               |                | 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  |                                        |
| 商 标：/                                                                                                                                |                | 生产者：人民电器集团有限公司              |                                        |
| 样品数量：4台                                                                                                                              |                | 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  |                                        |
| 样品来源：企业送样                                                                                                                            |                | 生产企业：浙江人民电器有限公司             |                                        |
| 收样日期：2026年7月7日                                                                                                                       |                | 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号     |                                        |
| 完成日期：2026年7月21日                                                                                                                      |                |                             |                                        |
| 试验结论：依据GB/T 14048.3-2025检验合格                                                                                                         |                |                             |                                        |
| 本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：<br><br>HS13-600、HS13-630；Ui：690V；Uimp：8kV；Ue：AC400V；Ith：600A、630A；Ie：600A、630A；Icw：30kA/1s；使用类别：AC-20B；极数：3P |                |                             |                                        |
| 主检：羊涛 签名：  日期：2026.7.21                           |                | 湖南电科院检测集团有限公司<br>2026年7月23日 |                                        |
| 审核：陶澍来 签名：  日期：2026.7.23                          |                |                             |                                        |
| 签发：吴江 签名：  日期：2026.7.23                           |                |                             |                                        |
| 备注：原报告编号：03601-A-18B1815-S，原证书编号：2024010302681380<br>出具原报告检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司<br>此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效<br>变更项目表：                    |                |                             |                                        |
| 序号                                                                                                                                   | 变更项目           | 变更前                         | 变更后                                    |
| 1                                                                                                                                    | 标准换版           | GB/T 14048.3-2017           | GB/T 14048.3-2025                      |
| 2                                                                                                                                    | 产品型号及约定发热电流Ith | HS13-600 Ith=600A           | HS13-600 Ith=600A<br>HS13-630 Ith=630A |
| 3                                                                                                                                    | 额定工作电流Ie       | 600A                        | 600A、630A                              |
|                                                                                                                                      |                |                             |                                        |

报 告 组 成

| 报告内容       | 有无 | 页数 | 编号                |
|------------|----|----|-------------------|
| 封面         | √  | 1  | 03401-26-07003A-S |
| 首页         | √  | 1  | 03401-26-07003A-S |
| 报告组成       | √  | 1  | 03401-26-07003A-S |
| 安全型式试验报告   | √  | 22 | 03401-26-07003A-S |
| 电磁兼容型式试验报告 |    |    |                   |
| 封底         | √  | 1  | /                 |

本报告由表中划√ 的所有内容组成

- 判定： P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验