

CQC标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： V2021CQC107502-850058

（任务编号）

产品名称： 热过载继电器

型 号： JRS1-25

检测机构： 湖南电科院检测集团有限公司



安全型式试验报告

样品名称:	热过载继电器	委托人:	人民电器集团有限公司
型号规格:	JRS1-25	委托人地址:	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标:	/	生产者:	人民电器集团有限公司
样品数量:	1台	生产者地址:	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源:	企业送样	生产企业:	浙江人民电器有限公司
收样日期:	2021年11月2日	生产企业地址:	浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期:	2021年11月19日		

试验结论: 依据GB/T14048.4-2020检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JRS1-25

Ue:AC380V;Ui:690V;整定电流调节范Ie:0.1~0.16, 0.16~0.25, 0.25~0.4, 0.4~0.63, 0.63~1, 1~1.6, 1.6~2.5, 2.5~4, 4~6, 5.5~8, 7~10, 10~13, 13~18, 18~25;

脱扣级别:10A;3P;配用的辅助触头:Ith:6A;1NO+1NC;AC-15:Ue/Ie:380V/1.1A

主检: 向东	签名: 向东	日期: 2021.11.19	湖南电科院检测集团有限公司 2021年11月19日
审核: 薛正山	签名: 薛正山	日期: 2021.11.19	
签发: 李斌	签名: 李斌	日期: 2021.11.19	

备注:

项目	变更前	变更后
标准变更换版	GB/T14048.4-2010	GB/T14048.4-2020
原证书编号	CQC2003010309098754	
原安全型式试验报告编号	C-040-05B2265-S	
原变更试验报告编号	C-040-09B4688-S	
原证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司, 苏州高新技术产业开发区电器检测所	
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		