

CQC标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： V2021CQC107502-850052

（任务编号）

产品名称： 热过载继电器

型 号： JRS2-63/F

检测机构： 湖南电科院检测集团有限公司



安全型式试验报告

样品名称:	热过载继电器	委托人:	人民电器集团有限公司
型号规格:	JRS2-63/F	委托人地址:	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标:	/	生产者:	人民电器集团有限公司
样品数量:	1台	生产者地址:	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源:	企业送样	生产企业:	浙江人民电器有限公司
收样日期:	2021年11月2日	生产企业地址:	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
完成日期:	2021年11月19日		

试验结论: 依据GB/T14048.4-2020检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JRS2-63/F Ue: AC690V; 电流整定范围: 0.1~0.16A、0.16~0.25A、0.25~0.4A、0.4~0.63A、0.63~1A、0.8~1.25A、1~1.6A、1.25~2.0A、1.6~2.5A、2~3.2A、2.5~4A、3.2~5A、4~6.3A、5~8A、6.3~10A、8~12.5A、10~16A、12.5~20A、16~25A、20~32A、25~40A、32~45A、40~57A、50~63A; Ui: 690V; Uimp: 8kV; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V Ie: 1.1A; DC-13 Ue: DC220V Ie: 0.2A; Ith: 6A; Ui: AC380V; Uimp: 6kV

主检: 向东	签名: 向东	日期: 2021.11.19	湖南电科院检测集团有限公司 2021年11月19日
审核: 薛正山	签名: 薛正山	日期: 2021.11.19	
签发: 李斌	签名: 李斌	日期: 2021.11.19	

备注:

项目	变更前	变更后
标准变更换版	GB/T14048. 4-2010	GB/T14048. 4-2020
生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路555号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
原证书编号	CQC2012010309575465	
原安全型式试验报告编号	C-040-05B2271-S	
原变更报告编号	C-040-09B4680-S	
原证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司, 苏州高新技术产业开发区电器检测所	
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		