



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDA38

Ui:500V, Um: 申请编号: A2018CCC0305-2995811

AC-15:Ue/Ie (任务编号)

DC-13:Ue/Ie

Ith:10A;

防护等级:IP

安装孔径: Ø22mm

产品名称: 按钮开关

型号: RDA38

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



备注:



1.变更情况: 见附件1;

2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4664-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2004010305108994;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 按钮开关 型 号: RDA38 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-25 完成日期: 2018-10-29	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDA38 Ui:500V, Uimp:2.5kV; AC-15:Ue/Ie:380V/2.5A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.3A; Ith:10A; 防护等级:IP40(板前部分), 安装孔径: $\Phi 22\text{mm}$.	
主检: 王 炜 签字:  日期: 2018-11-07	 (检测机构名称盖章) 2018年11月17日
审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2018-11-07	
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-07	
备注: 1.变更情况: 见附件 1; 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4664-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2004010305108994; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	