



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-864182
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB3H-63

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 小型断路器 型 号: RDB3H-63 数 量: 20 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-10 完成日期: 2022-01-12	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号												
试验结论: 依据 GB/T 10963.1—2020 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB3H-63; Ue:AC230V (1P), AC400V(2P、3P、4P); In:6A, 10A, 16A、 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; C、D 型特性; Ics:7.5kA, Icn:10kA; 极数: 1P、2P、3P、4P, 适用于隔离用													
主检:  日期: 2022-01-12	 福建省产品质量检验研究院 2022 年 2 月 28 日												
审核:  日期: 2022-02-26													
签发:  日期: 2022-02-28													
备注: 1. 变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 20%;">变更项目</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 30%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>标准换版</td> <td style="text-align: center;">GB/T10963.1—2005</td> <td style="text-align: center;">GB/T10963.1—2020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>生产厂搬迁</td> <td style="text-align: center;">浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</td> <td style="text-align: center;">浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</td> </tr> </tbody> </table> 2. 最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ098(A2016CCC0307-2325580); 3. 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4. 原证书编号: CQC2016010307903814; 5. 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿 命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统); 6. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	标准换版	GB/T10963.1—2005	GB/T10963.1—2020	2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
序号	变更项目	变更前	变更后										
1	标准换版	GB/T10963.1—2005	GB/T10963.1—2020										
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号										