



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2023CQC107502-1047846
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB3H-63、RDB3N-63

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 小型断路器 型 号: RDB3H-63、 RDB3N-63 数 量: 76 台 样品来源: 送样 收样日期: 2023-03-09、 2023-03-20 完成日期: 2023-03-22	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市 人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市 人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1—2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB3H-63、RDB3N-63; Ue:AC230V(1P、1P+N), AC400V(1P、2P、3P、3P+N、4P); In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; C、D 型特性; RDB3H-63: Ics:7.5kA, Icn:10kA; RDB3N-63: Ics:6kA, Icn:6kA; 极数: 1P、1P+N(1 个保护极, N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(3 个保护极, N 极可开闭)、4P, 适用于隔离用	
主检:  日期: 2023-03-22	 福建省产品质量检验研究院 2023 年 4 月 24 日
审核:  日期: 2023-04-21	
签发:  日期: 2023-04-24	
备注: 1.变更情况: 详见附页; 2.最近一次原认可报告编号: 02501-21DQ3126; 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2016010307903814; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC波形); D(50kA系统), X(10kA系统), S(寿命系统), N(120kA系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流 寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	