



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：



申请编号：A2024CCC0307-4606063
(任务编号)

产品名称：小型断路器

型 号：RDB3H-63、RDB3N-63

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称：小型断路器 型 号：RDB3N-63 商 标：/ 数 量：6 台 样品来源：送样 收样日期：2024-10-21 完成日期：2024-11-25	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号								
试验结论：依据 GB/T 10963.1—2020 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDB3H-63、RDB3N-63； Ue：AC230V(1P、1P+N、2P)，AC400V(1P、2P、3P、3P+N、4P)； In：6A，10A，16A、20A，25A，32A，40A，50A，63A；C、D 型特性； RDB3H-63：Ics：7.5kA，Icn：10kA；RDB3N-63：Ics：6kA，Icn：6kA； 极数：1P、1P+N(1 个保护极，N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(3 个保护极，N 极可开闭)、4P，适用于隔离用									
主检：  日期：2024-11-25	 福建省产品质量检验研究院 2024 年 11 月 26 日								
审核：  日期：2024-11-25									
签发：  日期：2024-11-26									
备注： 1.变更情况： <table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>极数变更</td><td>AC230V(1P, 1P+N), AC400V(1P、2P、3P、3P+N、4P)</td><td>AC230V(1P, 1P+N、2P), AC400V(1P、2P、3P、3P+N、4P)</td></tr></table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	极数变更	AC230V(1P, 1P+N), AC400V(1P、2P、3P、3P+N、4P)	AC230V(1P, 1P+N、2P), AC400V(1P、2P、3P、3P+N、4P)
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	极数变更	AC230V(1P, 1P+N), AC400V(1P、2P、3P、3P+N、4P)	AC230V(1P, 1P+N、2P), AC400V(1P、2P、3P、3P+N、4P)						
2.最近一次原认可报告编号：02501-23DQ0717； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：2024010307696360； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。									