



161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2017CCC0307-2692915

(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB3LE-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: RDB3LE-63

数量: 5

收样日期: 2017-09-14

完成日期: 2017-09-25

样品来源: 企业送样

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB3LE-63; Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; C、D 型特性; $I\Delta n$: 30mA、50mA; AC 型; 电子式; $I\Delta m$: 500A; $I_{cs}=I_{cn}=6000A$; 极数: 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、4P

主检: 沈嘉 签名:  日期: 2017-09-26审核: 高云燕 签名:  日期: 2017-09-27签发: 杜量 签名:  日期: 2017-09-28


浙江省机电产品质量检测所
2017年09月28日

备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图

变更信息	变更前	变更后
[18] 增加剩余电流	$I\Delta n$: 30mA	$I\Delta n$: 30mA、50mA
原 3C 证书编号	2016010307911747	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C161586
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		