



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNA S L0483

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2022CQC107502-973455


(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5-63、RDB5-63R

检测机构: 浙江省机电产品质量检测有限公司



产品名称: 小型断路器 型 号: RDB5-63、RDB5-63R 样品数量: 6 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2022-07-22 完成日期: 2022-07-26	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号																				
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格																					
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5-63、RDB5-63R; Ue: AC230/400V(1P), AC400V(2P、3P、4P); Ui: 500V; Uimp: 6kV; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; Ics=Icn: 6000A; 极数: 1P、2P、3P、4P (所有极均为保护极)																					
主检: 高云燕 签名:  日期: 2022-07-28	 浙江省机电产品质量检测所 2022 年 07 月 29 日																				
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2022-07-28																					
签发: 马 琳 签名:  日期: 2022-07-29																					
备注:	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; 产品验证冲击耐受电压试验、电气间隙和爬电距离试验依据《低压开关设备和控制设备 第 1 部分: 总则》(GB/T 14048.1-2012) 进行。																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更信息</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[18]Ui、Uimp 变更, 产品结构未变</td> <td>Ui: 400V; Uimp: 4kV</td> <td>Ui: 500V; Uimp: 6kV</td> </tr> <tr> <td>[18]开距变更(已核查原报告数据, 满足要求)</td> <td>≥ 4.5mm</td> <td>≥ 5.5mm</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2014010307731721</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P5 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">原证书检测机构/报告编号</td> <td>浙江省机电产品质量检测所</td> <td>C-06801-1C14852、 C-06801-1C180566</td> </tr> <tr> <td>浙江省机电产品质量检测所有限公司</td> <td>C-06801-1C213361</td> </tr> </tbody> </table>		变更信息	变更前	变更后	[18]Ui、Uimp 变更, 产品结构未变	Ui: 400V; Uimp: 4kV	Ui: 500V; Uimp: 6kV	[18]开距变更(已核查原报告数据, 满足要求)	≥ 4.5mm	≥ 5.5mm	原证书编号	CQC2014010307731721		已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C14852、 C-06801-1C180566	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C213361
变更信息	变更前	变更后																			
[18]Ui、Uimp 变更, 产品结构未变	Ui: 400V; Uimp: 4kV	Ui: 500V; Uimp: 6kV																			
[18]开距变更(已核查原报告数据, 满足要求)	≥ 4.5mm	≥ 5.5mm																			
原证书编号	CQC2014010307731721																				
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况																				
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C14852、 C-06801-1C180566																			
	浙江省机电产品质量检测所有限公司	C-06801-1C213361																			
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																					