



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037



180008113348

(2018) 国认监认字 (514) 号

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0307-2948313

产品名称: 小型断路器




型 号: RDB5-80



检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心
(镇江市产品质量监督检验中心)



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0307-2948313 样品名称: 小型断路器 型号规格: RDB5-80 样品数量: 10 台 样品生产序号: / 收样日期: 2018 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验依据标准: GB/T 10963.1-2005 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB5-80; Ue: AC230V/400V(1P)、AC400V(2P、3P、4P); In: 63A、80A; Icn=Ics=6000A; C型、D型特性; 极数: 1P、2P、3P、4P。	
主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2018-05-10	
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2018-08-10	
签发: 丁志东 签名:  日期: 2018-08-10	
备注 变更信息详见附件表 1	