



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNA S L0483

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-940228

(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB5L-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 剩余电流动作断路器 型号: RDB5L-63 数量: 2 收样日期: 2022-04-12 完成日期: 2022-05-28 样品来源: 企业送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳乐路 555 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 16916.1-2014、GB/T 16916.22-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB5L-63; U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V(2P)、AC400V(4P);
 I_n : 25A、40A、63A; $I_{\Delta n}$: 30mA、50mA、100mA、300mA/AC 型; 电磁式;
 $I_m=500A(25A、40A)$ 、630A(63A); $I_{\Delta m}=500A(25A、40A)$ 、630A(63A); I_{nc} :
 6000A; $I_{\Delta c}$: 6000A; 极数: 2P、4P

主检: 朱琳 签名:  日期: 2022-06-06	
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2022-06-07	
签发: 马琳 签名:  日期: 2022-06-07	

备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图

变更信息	变更前	变更后
[3] 产品型号更改、不影响电器安全的内部结构不变	RDX16L-63	RDB5L-63
原证书编号	CQC2012010307536416	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C160238、 C-076-1C11087
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		