



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2020CQC012032-607543
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: RDB5LE-100

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 漏电断路器 型 号: RDB5LE-100 商 标: / 样品数量: 131 台 样品来源: 送样 收样日期: 2020-07-23 完成日期: 2020-09-11	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 16917.1—2014、GB/T 16917.22—2008 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB5LE-100;

Uimp:6kV; Ui:500V; Ue:AC230V (1P+N、2P) AC400V (3P、3P+N、4P);

In: 40A、63A、80A、100A; 瞬时脱扣类型:C、D 型;

一般型: I Δ n:30mA, 50mA, 100mA; S 型: 50mA;

额定剩余动作类型:AC 型, 电子式; 剩余电流动作时间: 一般型 $t \leq 0.1s$, 延时型(S 型) $t \leq 0.2s$; I Δ m:2kA; Icn:10kA; Ics:7.5kA;

极数:1P+N (1 个保护极, N 极可开闭)、2P (2 个保护极)、3P、3P+N(3 个保护极, N 极可开闭)、4P; 适用于隔离用

主检: 许峰	日期: 2020-09-11
审核: 何晓芳	日期: 2020-09-14
签发: 严平	日期: 2020-09-14



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	Uimp 参数变更	Uimp:4kV	Uimp:6kV
2	增加延时型 (S 型)	/	S 型: $t \leq 0.2s$
3	In 参数增加	In: 63A、80A、100A	In: 40A、63A、80A、100A

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 19101-DW170043(A2017CCC0307-2625797);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 温州出入境检验检疫技术中心

4.原 3C 证书编号: CQC2018010307070346;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。