



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: CB 转 CCC 认证

申请编号: A2025CCC0307-4911098
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDB5LEs-63Y、RDB5PLEs-63Y

检测机构: 杭州海关技术中心



样品名称：剩余电流动作断路器 型 号： RDB5LEs-63Y、RDB5PLEs-63Y 商 标：PEOPLE 样品数量：11 台 样品来源：送样 收样日期：2026-04-23 完成日期：2026-07-23		委 托 人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者（制造商）：人民电器集团有限公司 生产者（制造商）地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生 产 企 业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	
试验结论：依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格。			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDB5LEs-63Y、RDB5PLEs-63Y； Ui：690V；Uimp：4kV； Ue：AC400V(3P、3P+N、4P)；额定频率：50/60Hz； In（一般型）：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A； IΔn：30mA、50mA、100mA/A 型、AC 型，一般型，动作时间 t≤0.1s； In（延时型）：25A、32A、40A、50A、63A； IΔn：50mA、100mA/A 型、AC 型，延时型（S 型），动作时间 t≤0.3s； 瞬时脱扣类型：C 型、D 型；电子式；IΔm：2000A；Icn=Ics=6000A； 极数：3P（3 个保护极）、3P+N（3 个保护极，N 极直通）、3P+N（3 个保护极，N 极可开闭）、4P（4 个保护极）。			
主检：尚 源 签名：尚源 日期：2026-07-23			
审核：胡乐晨 签名：胡乐晨 日期：2026-07-23			
签发：叶小木 签名：叶小木 日期：2026-07-23			
备注	详见下页		

此报告为 CB 转强制性 CCC 认证。

1.原 CB 认证认可报告编号: B260098

2. 出具原试验报告的检测单位: Technology Center of Hangzhou Customs District
(YueqingBranch);

3.原证书编号: FR_724790;

4.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

拍照样品:

一般型: RDB5LEs-63Y: #1: 3P/D6/100mA/A; #2: 3P+N/D63/30mA/A;

#3: 4P/D63/30mA/A; #4: 4P/D63/30mA/AC; #5: 3P+N/C63/30mA/A; #6: 4P/C63/30mA/A

延时型: RDB5PLEs-63Y: #7: 4P/D25/100mA/A(S)

测试样品: 延时型: RDB5PLEs-63Y: #8: 4P/D63/50mA/A(S)

一般型: RDB5LEs-63Y: #9~#11: 3P+N(N 直通)/D63/30mA/A

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DW260091
首页	√	1	01601-DW260091
报告组成	√	1	01601-DW260091
安全型式试验报告	√	36	01601-DW260091
电磁兼容型式试验报告	√	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验