

中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: A2018CCC0307-2875443
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB7H-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 小型断路器 型 号: RDB7H-63 数 量: 4 收样日期: 2018-11-22 完成日期: 2018-12-10 样品来源: 企业送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号																		
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2005 检验合格																			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB7H-63 Ue: AC230V (1P)、AC400V(2P、3P、4P);; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; C、D 型特性; D 型: Icn: 6000A; Ics: 6000A; C 型: Icn: 10000A; Ics: 7500A; 极数: 1P、2P、3P、4P																			
主检: 朱 琳 签名: 	日期: 2018-12-10																		
审核: 蔡益州 签名: 	日期: 2018-12-11																		
签发: 杜 量 签名: 	日期: 2018-12-11																		
 浙江省机电产品质量检测所 2018年12月11日																			
备注: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>变更信息</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[2] 产品型号更改</td> <td>RDB7-63</td> <td>RDB7H-63</td> </tr> <tr> <td>原 3C 证书编号</td> <td colspan="2">2016010307872917</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P5 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>浙江省机电产品质量检测所</td> <td>C-06801-1C153147</td> </tr> <tr> <td colspan="3">说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td> </tr> </tbody> </table>		变更信息	变更前	变更后	[2] 产品型号更改	RDB7-63	RDB7H-63	原 3C 证书编号	2016010307872917		已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C153147	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		
变更信息	变更前	变更后																	
[2] 产品型号更改	RDB7-63	RDB7H-63																	
原 3C 证书编号	2016010307872917																		
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况																		
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C153147																	
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																			