



大连检验检测认证集团
DITCG

报告编号: 02901-V21B165C-S



18060011B027



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-864186

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDB7H-63

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司




Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



安全型式试验报告

样品名称: 小型断路器 型号规格: RDB7H-63 商标: / 样品数量: 20 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021.12.22 完成日期: 2021.12.28	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T10963.1-2020 检验合格。	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RDB7H-63 额定工作电压 (Ue): AC230V (1P), AC400V (2P、3P、4P); 额定绝缘电压 (Ui): 400V; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 4kV; 额定电流 (In): 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型、D 型; 运行短路能力 (Ics): 6000A (D 型)、7500A (C 型); 额定短路能力 (Icn): 6000A (D 型)、10000A (C 型); 单极额定接通和分断能力 (Icn1): 6000A (D 型)、10000A (C 型); 极数: 1P、2P、3P、4P。	
主检: 李玉亮 签名:  日期: 2021.12.28	
审核: 高 云 签名:  日期: 2021.12.29	
签发: 崔绍景 签名:  日期: 2021.12.29	
备注	1) 该申请为变更申请, 具体变更情况见附表 1; 2) 原型式报告编号: C-06801-1C153147; 出具原型式报告检测单位: 浙江省机电产品质量检测所; 3) 原变更报告编号: C-06801-1C180713; 出具原变更报告检测单位: 浙江省机电产品质量检测所; 4) 原证书编号: CQC2016010307872917; 5) 此报告需与原报告合并使用方为有效。