




161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告


☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:


申请编号: A2018CCC0307-2875442
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: RDB7HLE-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 剩余电流动作断路器 型号: RDB7HLE-63 数量: 5 收样日期: 2018-06-06 2019-01-03 完成日期: 2019-01-09 样品来源: 企业送样		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号												
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格														
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDB7HLE-63 Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C 型; Ics=7.5kA; Icn=10kA; I Δ n: 30mA/AC 型; 电子式; I Δ m: 2000A; 极数: 1P+N (一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、4P;														
主检: 沈 嘉 签名:  日期: 2019-01-08		 浙江省机电产品质量检测所 2019年01月09日												
审核: 高云燕 签名:  日期: 2019-01-08														
签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-01-09														
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC-E 图;														
变更信息	变更前	变更后												
[2] 由于产品命名方法的变化引起的获证产品型号更改	RDB7LE-63	RDB7HLE-63												
[18] 手柄颜色变更	橙色、绿色	玫瑰金												
[18] 型号解释变更	<table border="1"> <tr> <td>RD (1)</td> <td>B (2)</td> <td>7 (3)</td> <td>LE (4)</td> <td>- 63 (5)</td> </tr> </table> (1) 企业代号; (2) 小型; (3) 设计序号; (4) 特殊派生代号(电子式漏电断路器); (5) 壳架等级额定电流(A)。	RD (1)	B (2)	7 (3)	LE (4)	- 63 (5)	<table border="1"> <tr> <td>RD (1)</td> <td>B (2)</td> <td>7 (3)</td> <td>H (4)</td> <td>LE (5)</td> <td>- 63 (6)</td> </tr> </table> (1) 企业代号; (2) 小型; (3) 设计序号; (4) 高分断型; (5) 特殊派生代号(电子式漏电断路器); (6) 壳架等级额定电流(A)。		RD (1)	B (2)	7 (3)	H (4)	LE (5)	- 63 (6)
RD (1)	B (2)	7 (3)	LE (4)	- 63 (5)										
RD (1)	B (2)	7 (3)	H (4)	LE (5)	- 63 (6)									
[18] 报告改错	生产企业: 人民电器集团有限公司	生产企业: 浙江人民电器有限公司												
原 3C 证书编号	2017010307954808													
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况													
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C161749												
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效														