



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号：V2021CQC107502-871331
(任务编号)

产品名称：切换电容器接触器

型号：RDC19-63/1CB RDC19-63/21B



检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 切换电容器接触器 型号: RDC19-63/11B 商 标: / 样品数量: 14 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-15 完成日期: 2022-02-25</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDC19-63/12B,RDC19-63/21B,RDC19-63/12C,RDC19-63/21C;Uimp:8kV;Ui:660V; Ith:63A; Ue:AC220/230V、AC380/400V; Ie:43A; 使用类别:AC-6b; Us:AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz; Qe:15kvar(Ue=AC220/230V),30kvar(Ue=AC380/400V); IP20; 3P; 配用的辅助触头 2NO1NC、1NO2NC: Ith:6A, AC-15:380V/0.95A, DC-13:220V/0.15A

主检: 程康松 日期: 2022-02-25

审核: 日期: 2022-03-07

签发: 日期: 2022-03-10



备注:

- 1.变更情况: (详见附页);
- 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): C-040-12B0988-S (A2012CCC0304-1296901);
- 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原证书编号: CQC2003010304091271;
- 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。
- 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。