



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0304-4673697
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: RDC5-40, RDC5-40N,
RDC5-50, RDC5-50N,
RDC5-65, RDC5-65N,
RDC5P-40, RDC5P-40N,
RDC5P-50, RDC5P-50N,
RDC5P-65, RDC5P-65N

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: RDC5-40,RDC5-40N, RDC5-50,RDC5-50N, RDC5-65,RDC5-65N, RDC5P-40,RDC5P-40N, RDC5P-50,RDC5P-50N, RDC5P-65,RDC5P-65N 商 标: PEOPLE 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2025-02-17, 2025-02-28 完成日期: 2025-03-21	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页 1。

主检: 王宇 日期: 2025.03.21	
审核: 冯林 日期: 2025.03.21	
签发: 庄晓丽 日期: 2025.03.21	

备注:

变更项目	变更前	变更后
产品型号新增	RDC5-40,RDC5-40N, RDC5-50,RDC5-50N, RDC5-65,RDC5-65N	RDC5-40,RDC5-40N, RDC5-50,RDC5-50N, RDC5-65,RDC5-65N, RDC5P-40,RDC5P-40N, RDC5P-50,RDC5P-50N, RDC5P-65,RDC5P-65N
型号的解释变更	见附页2	见附页2
原证书编号	2024010304695701	
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-850043	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

RDC5-40,RDC5-40N, RDC5-50,RDC5-50N, RDC5-65,RDC5-65N,
RDC5P-40,RDC5P-40N, RDC5P-50,RDC5P-50N, RDC5P-65,RDC5P-65N

Uimp:8kV;

Ui:690V;

Ith:

RDC5-40,RDC5-40N, RDC5P-40,RDC5P-40N:50A;

RDC5-50,RDC5-50N, RDC5P-50,RDC5P-50N:60A;

RDC5-65,RDC5-65N,RDC5P-65,RDC5P-65N:80A;

使用类别: AC-3, AC-4;

AC-3: Ue/Ie:

RDC5-40,RDC5-40N,RDC5P-40,RDC5P-40N:

AC380V/400V/40A,AC660V/690V/34A;

RDC5-50,RDC5-50N,RDC5P-50,RDC5P-50N:

AC380V/400V/50A,AC660V/690V/39A;

RDC5-65,RDC5-65N,RDC5P-65,RDC5P-65N:

AC380V/400V/65A,AC660V/690V/42A;

AC-4: Ue/Ie:

RDC5-40,RDC5-40N,RDC5P-40,RDC5P-40N:

AC380V/400V/18.5A,AC660V/690V/9A;

RDC5-50,RDC5-50N,RDC5P-50,RDC5P-50N:

AC380V/400V/24A,AC660V/690V/12A;

RDC5-65,RDC5-65N,RDC5P-65,RDC5P-65N:

AC380V/400V/28A,AC660V/690V/14A;

Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC127V,AC220V/230V,AC240V,

AC380V/400V , AC415V,AC440V,50Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头:(本体)

1NO,1NC

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

附页2:

变更前:

RD	C	5	-	☐	☐	☐	☐	
								N 为可逆式接触器，空白为普通接触器
								常闭辅助触头数量
								常开辅助触头数量
								额定工作电流(AC-3,380/400V)
								设计序号
								交流接触器
								企业代号

变更后:

RD	C	5	☐ — ☐	☐	☐	☐		
								N 为可逆式接触器，空白为普通接触器
								常闭辅助触头数量
								常开辅助触头数量
								额定工作电流(AC-3,380/400V)
								无代号：常规产品；P:行业特供型号
								设计序号
								交流接触器
								企业代号

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2025CCC0304-4673697
首页	√	3	00901-A2025CCC0304-4673697
报告组成	√	1	00901-A2025CCC0304-4673697
安全型式试验报告	√	12	00901-A2025CCC0304-4673697
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验