



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0304-3353532

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: RDC5-6,RDC5-9,RDC5-12,RDC5-18,RDC5-6N,
RDC5-9N,RDC5-12N, RDC5-18N


检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 交流接触器</p> <p>型 号: RDC5-6,RDC5-9, RDC5-12,RDC5-18, RDC5-6N,RDC5-9N, RDC5-12N, RDC5-18N</p> <p>商 标: PEOPLE</p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-12-20</p> <p>完成日期: 2019-12-23</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页

主检:  日期: 2019-12-24
审核:  日期: 2019-12-24
签发:  日期: 2019-12-24



备注:

变更项目	变更前	变更后
辅助回路常闭常开情况和数量变更	配用的辅助触头: (本体) 1NO、1NC	配用的辅助触头: (本体) 1NO, 1NC, 1NO1NC
产品参数变更 (Ith)	Ith: RDC5-6, RDC5-6N: 16A; RDC5-9, RDC5-12, RDC5-9N, RDC5-12N :20A; RDC5-18,RDC5-18N:25A	Ith: 16A(RDC5-6), 25A(RDC5-9,RDC5-12), 32A(RDC5-18)
原证书编号	2018010304052070	
原测试报告编号	00901-A2017CCC0304-2625413	
原检测单位	上海电器设备检测所	