



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0304-4673699
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: RDC5-6, RDC5-6N,
RDC5-9, RDC5-9N,
RDC5-12, RDC5-12N,
RDC5-18, RDC5-18N,
RDC5P-6, RDC5P-6N,
RDC5P-9, RDC5P-9N,
RDC5P-12, RDC5P-12N,
RDC5P-18, RDC5P-18N

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型 号：RDC5-6, RDC5-6N, RDC5-9, RDC5-9N, RDC5-12, RDC5-12N, RDC5-18, RDC5-18N, RDC5P-6, RDC5P-6N, RDC5P-9, RDC5P-9N, RDC5P-12, RDC5P-12N, RDC5P-18, RDC5P-18N 商 标：PEOPLE 样品数量：2 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2025-02-17, 2025-02-28 完成日期：2025-03-22	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号																		
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1。																			
主检：王宇 日期：2025.03.22																			
审核：冯林 日期：2025.03.22																			
签发：庄晓丽 日期：2025.03.22																			
备注： <table><thead><tr><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>产品型号新增</td><td>RDC5-6, RDC5-6N, RDC5-9, RDC5-9N, RDC5-12, RDC5-12N, RDC5-18, RDC5-18N</td><td>RDC5-6, RDC5-6N, RDC5-9, RDC5-9N, RDC5-12, RDC5-12N, RDC5-18, RDC5-18N, RDC5P-6, RDC5P-6N, RDC5P-9, RDC5P-9N, RDC5P-12, RDC5P-12N, RDC5P-18, RDC5P-18N</td></tr><tr><td>型号的解释变更</td><td>见附页2</td><td>见附页2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010304695706</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2021CQC107502-850042</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></tbody></table>		变更项目	变更前	变更后	产品型号新增	RDC5-6, RDC5-6N, RDC5-9, RDC5-9N, RDC5-12, RDC5-12N, RDC5-18, RDC5-18N	RDC5-6, RDC5-6N, RDC5-9, RDC5-9N, RDC5-12, RDC5-12N, RDC5-18, RDC5-18N, RDC5P-6, RDC5P-6N, RDC5P-9, RDC5P-9N, RDC5P-12, RDC5P-12N, RDC5P-18, RDC5P-18N	型号的解释变更	见附页2	见附页2	原证书编号	2024010304695706		原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-850042		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后																	
产品型号新增	RDC5-6, RDC5-6N, RDC5-9, RDC5-9N, RDC5-12, RDC5-12N, RDC5-18, RDC5-18N	RDC5-6, RDC5-6N, RDC5-9, RDC5-9N, RDC5-12, RDC5-12N, RDC5-18, RDC5-18N, RDC5P-6, RDC5P-6N, RDC5P-9, RDC5P-9N, RDC5P-12, RDC5P-12N, RDC5P-18, RDC5P-18N																	
型号的解释变更	见附页2	见附页2																	
原证书编号	2024010304695706																		
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-850042																		
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																		

附页 1:

RDC5-6, RDC5-6N, RDC5-9, RDC5-9N, RDC5-12, RDC5-12N,
RDC5-18, RDC5-18N, RDC5P-6, RDC5P-6N, RDC5P-9, RDC5P-9N,
RDC5P-12, RDC5P-12N, RDC5P-18, RDC5P-18N

Uimp:8kV;

Ui:690V;

Ith:

RDC5-6, RDC5-6N, RDC5P-6, RDC5P-6N: 16A;

RDC5-9, RDC5-9N, RDC5-12, RDC5-12N ,

RDC5P-9, RDC5P-9N, RDC5P-12, RDC5P-12N: 25A;

RDC5-18, RDC5-18N, RDC5P-18, RDC5P-18N: 32A;

使用类别: AC-3, AC-4

AC-3: Ue/Ie:

RDC5-6, RDC5-6N, RDC5P-6, RDC5P-6N:

AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;

RDC5-9, RDC5-9N, RDC5P-9, RDC5P-9N:

AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.6A;

RDC5-12, RDC5-12N, RDC5P-12, RDC5P-12N:

AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;

RDC5-18, RDC5-18N, RDC5P-18, RDC5P-18N:

AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;

AC-4: Ue/Ie:

RDC5-6, RDC5-6N, RDC5P-6, RDC5P-6N:

AC380V/400V/2.6A, AC660V/690V/1A;

RDC5-9, RDC5-9N, RDC5P-9, RDC5P-9N:

AC380V/400V/3.5A, AC660V/690V/1.5A;

RDC5-12, RDC5-12N, RDC5P-12, RDC5P-12N:

AC380V/400V/5A, AC660V/690V/2A;

RDC5-18, RDC5-18N, RDC5P-18, RDC5P-18N:

AC380V/400V/7.7A, AC660V/690V/3.8A;

Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V/230V, AC240V,

AC380V/400V , AC415V, AC440V, 50Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头:(本体)

1NO, 1NC, 1NO1NC

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

附页2:

变更前:

RD	C	5	-	☐	☐	☐	☐	
								N 为可逆式接触器，空白为普通接触器
								常闭辅助触头数量
								常开辅助触头数量
								额定工作电流(AC-3,380/400V)
								设计序号
								交流接触器
								企业代号

变更后:

RD	C	5	☐ — ☐	☐	☐	☐		
								N 为可逆式接触器，空白为普通接触器
								常闭辅助触头数量
								常开辅助触头数量
								额定工作电流(AC-3,380/400V)
								无代号：常规产品；P：行业特供型号
								设计序号
								交流接触器
								企业代号

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2025CCC0304-4673699
首页	√	3	00901-A2025CCC0304-4673699
报告组成	√	1	00901-A2025CCC0304-4673699
安全型式试验报告	√	12	00901-A2025CCC0304-4673699
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验