



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2021CQC107502-823132
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: RDC7-140、140N、170、170N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型 号: RDC7-140/22 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-06-25 完成日期: 2021-08-02	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号		
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDC7-140、140N、170、170N; Uimp:8kV; Ui:690V; Ith:180A; Ue:AC(220/230)V/(380/400)V/(660/690)V; Us:AC24V, 36V, 110V, 127V, 220V, 380V; 3P; RDC7-140;使用类别:AC-2、AC-3、AC-4; Ie:140A/140A/110A(AC-2、AC-3), 70A/70A/40.5A(AC-4); RDC7-140N;使用类别:AC-4; Ie: 70A/70A/40.5A; RDC7-170;使用类别:AC-2、AC-3、AC-4; Ie: 170A/170A/140A(AC-2、AC-3), 85A/85A/49A(AC-4); RDC7-170N;使用类别:AC-4; Ie: 85A/85A/49A 配用的辅助触头: 2NO2NC ; Ith:10A ; AC-15:(220/230)V/1.64A、(380/400)V/0.95A ; DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A			
主检: 陈圣杰	日期: 2021-08-02		
审核: 何晓芳	日期: 2021-08-16		
签发: 王华	日期: 2021-08-19		
福建省产品质量检验研究院 2021年8月19日			
备注: 1.变更情况:			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ776(A2018CCC0304-2876852); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2015010304749807; 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。			