



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0304-2876856
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: RDC7-630、630N、800、800N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 交流接触器
型号: RDC7-800/22,
RDC7-800N/22

商 标: /

样品数量: 2 台

样品来源: 送样

收样日期: 2018-06-21

完成日期: 2018-07-06

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济
开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路
555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDC7-630、630N、800、800N; Ui:690V; 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4;
Ue:AC(220/230)V/(380/400)V/(660/690)V; Iq:50kA; Us:AC24V, 36V, 110V, 127V, 220V,
380V/50Hz; 3P;

RDC7-630: Ith:630A; Ie:630A/630A/500A(AC-2、AC-3), 570A/315A/182A(AC-4);
使用类别:AC-2、AC-3、AC-4;

RDC7-630N: Ith:630A; Ie:570A/315A/182A(AC-4); 使用类别:AC-4;

RDC7-800: Ith:800A; Ie:800A/800A/500A(AC-2、AC-3), 570A/400A/231A(AC-4);
使用类别:AC-2、AC-3、AC-4;

RDC7-800N: Ith:800A; Ie:570A/400A/231A(AC-4); 使用类别:AC-4;

配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith:10A; AC-15:(220/230)V/1.64A、(380/400)V/0.95A;
DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A

主检: 何二军 日期: 2018-07-06

审核: 陈圣杰 日期: 2018-07-09

签发: 王平 日期: 2018-07-09



福建省产品质量检验研究院
2018 年 7 月 9 日

备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品型号变更	RDC67-630、630N、800、800N	RDC7-630、630N、800、800N

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-14DQ212(A2012CCC0304-1371681);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2014010304721908;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。