

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDH3-100

Ui: 400V; Uimp: 2.5kV; ☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

Ue: AC230V(1P, 2P), AC400V(3P, 4P);

Ith: 100A;

Ie: 30A, 100A

Icw: 1.8kA/1s, Icu: 1.8kA/0.1s

使用类别: AC (任务编号)

IP20;

规格: 1P, 2P, 3P, 4P

产品名称: 隔离开关

型号: RDH3-100

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



1. 变更情况:



序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T 14048.3-2006	GB/T 14048.3-2017

2. 原 3C 认证报告编号: C-040-1183155-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2007010302241388;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 隔离开关 型 号: RDH3-100 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-24 完成日期: 2018-10-26	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号						
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDH3-100 Ui:400V; Uimp:2.5kV; Ue: AC230V(1P, 2P), AC400V(3P, 4P); Ith: 100A; Ie: 80A,100A; Icw:1.8kA/1s; Icm(峰值):3kA; 使用类别:AC-21A; IP20; 极数:1P,2P,3P,4P.							
主检: 鲁建平 签字:  日期: 2018-11-12							
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-11-12							
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-11-12							
备注: 1. 变更情况: <table border="1" data-bbox="151 1780 1380 1870"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准变更</td> <td>GB/T14048.3-2008</td> <td>GB/T14048.3-2017</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
序号和名称	变更前	变更后					
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017					
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-11B3155-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2007010302241388; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							