



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3258



2014002903Z

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2016CCC0302-2449259

产品名称: 隔离开关

型 号: RDH5(HGL)-400

检测机构: 浙江立德产品技术有限公司低压电器实验室



样品名称: 隔离开关 型 号: RDH5(HGL)-400 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 送样 收样日期: 2016-11-15 完成日期: 2016-12-22	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
试验结论: 依据 GB 14048.3-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDH5(HGL)-400 Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ith: 400A; Ue: AC400V; Ie: 200A、250A、315A、350A、400A; Icw: 10kA/1s, Icm(峰值): 17kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P、4P	
主检:  日期: 2016.12.22	
审核:  日期: 2016.12.22	
签发:  日期: 2016.12.22	
备注	试品编号: #1、#2、#3、#5、#6: RDH5(HGL)-400/4, Ie=200A #4: RDH5(HGL)-400/4, Ie=400A #7: RDH5(HGL)-400/3, Ie=400A 用于核查结构并拍照