




180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告


☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994616
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: RDH5(HGL)-630

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 隔离开关 型号: RDH5(HGL)-630 商 标:  PEOPLE 样品数量: 2 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-17 完成日期: 2018-10-24		委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号																
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格																		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RDH5(HGL)-630; 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV; 额定绝缘电压(Ui):800V; 约定发热电流(Ith): 630A; 额定工作电压(Ue): AC400V; 额定工作电流(Ie): 315A、400A、500A、630A; 额定短时耐受电流(Icw):8kA/1s; 额定短路接通能力(Icm)(峰值):13.6kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P,4P;																		
主检: 邵吉福		日期: 2018.10.24																
审核: 程彦敏		日期: 2018.10.24																
签发: 魏秋媛		日期: 2018.10.24																
备注: 																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换版</td> <td>GB/T 14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2009010302379268</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">C-040-09B0668-S</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">苏州电器科学研究所有限公司</td> </tr> </tbody> </table>				变更项目	变更前	变更后	标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017	原证书编号	2009010302379268		原测试报告编号	C-040-09B0668-S		原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司	
变更项目	变更前	变更后																
标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017																
原证书编号	2009010302379268																	
原测试报告编号	C-040-09B0668-S																	
原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司																	