



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

CQC 标志认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2022CQC107502-932288

产品名称: 隔离开关

型 号: RDH5(HGL)-800, RDH5(HGL)-1000,
RDH5(HGL)-1250, RDH5(HGL)-1600



检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量监督检验中心)



产品名称: 隔离开关 型号: RDH5(HGL)-800、 RDH5(HGL)-1000、 RDH5(HGL)-1250、 RDH5(HGL)-1600 数量: 9 台 收样日期: 2022-03-28 完成日期: 2022-04-21 样品来源: 工厂送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者 (制造商): 人民电器集团有限公司 生产者 (制造商) 地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RDH5(HGL)-800、RDH5(HGL)-1000、RDH5(HGL)-1250、RDH5(HGL)-1600; 额定冲击耐受电压 (U_{imp}): 8kV; 额定绝缘电压 (U_i): 800V; 约定发热电流 (I_{th}): RDH5(HGL)-800、RDH5(HGL)-1000 $I_{th}=1000A$, RDH5(HGL)-1250 $I_{th}=1250A$, RDH5(HGL)-1600 $I_{th}=1600A$; 额定工作电压 (U_e): AC400V; 额定电流 (I_e): 800A、1000A、1250A、1600A; 额定短时耐受电流 (I_{cw}) 和时间: 50kA/1s; 额定短路接通能力 (I_{cm}) (峰值): 105kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P、4P。	
签发人: 张 钰 签名: 张钰 签发日期: 2022-04-21	
备注: /	


报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	12901-20228047-CQC
首页	√	1	12901-20228047-CQC
报告组成	√	1	12901-20228047-CQC
安全型式试验报告	√	76	12901-20228047-CQC
电磁兼容型式试验报告	√	/	/
封底	√	1	12901-20228047-CQC

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-932288 样品名称: 隔离开关 型号规格: RDH5(HGL)-800、 RDH5(HGL)-1000、 RDH5(HGL)-1250、 RDH5(HGL)-1600 样品数量: 9 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022-03-28 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准: GB/T 14048.3-2017《低压开关设备和控制设备 第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》	
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RDH5(HGL)-800、RDH5(HGL)-1000、RDH5(HGL)-1250、RDH5(HGL)-1600; 额定冲击耐受电压(U_{imp}): 8kV; 额定绝缘电压(U_i): 800V; 约定发热电流(I_{th}): RDH5(HGL)-800、RDH5(HGL)-1000 $I_{th}=1000A$, RDH5(HGL)-1250 $I_{th}=1250A$, RDH5(HGL)-1600 $I_{th}=1600A$; 额定工作电压(U_e): AC400V; 额定电流(I_e): 800A、1000A、1250A、1600A; 额定短时耐受电流(I_{cw})和时间: 50kA/1s; 额定短路接通能力(I_{cm})(峰值): 105kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P、4P。	
主检: 束 卉 签名:  日期: 2022-04-21	  (检测机构名称、盖章) 2022年 04 月 21 日
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-04-21	
签发: 张 钰 签名:  日期: 2022-04-21	
备注	/