



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号： V2022CQC107502-925714


(任务编号)

产品名称： 双电源自动转换开关

型 号： RDH5DS-125

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



| | |
|--|---|
| <p>样品名称: 双电源自动转换开关</p> <p>型 号: RDH5DS-125</p> <p>商 标: PEOPLE</p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-03-10, 2022-03-29</p> <p>完成日期: 2022-05-29</p> | <p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p> |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p> | |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDH5DS-125</p> <p>Ui:800V(主电路),400V(控制回路);</p> <p>Uimp:8kV(主电路),2.5kV(控制回路);</p> <p>Ue:AC400V;Ith:125A;</p> <p>Ie:6A,10A,16A,20A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;</p> <p>使用类别:AC-33iB;</p> <p>Icw:10kA/30ms;Icm(峰值):17kA;</p> <p>电器级别:PC 级;转换方式:ATSE;</p> <p>极数:3P,4P.</p> | |
| <p>主检:  日期: 2022-06-01</p> | <p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2022 年 06 月 01 日</p> |
| <p>审核:  日期: 2022-06-01</p> | |
| <p>签发:  日期: 2022-06-01</p> | |
| <p>备注:</p> <p>无</p> | |