



210020349171



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1059397

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: RDH5DS-160

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)





产品名称: 双电源自动转换开关 型 号: RDH5DS-160 数 量: 6 台 收样日期: 2023-04-18 完成日期: 2023-06-13 样品来源: 工厂送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 浙江人民电器有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RDH5DS-160; Uimp: 8kV (主电路), 4kV (控制回路); Ui: 800V (主电路), 250V (控制回路); Ith: 160A; Ue: AC400V; Ie: 100A、125A、160A; 使用类别: AC-33iB; Icm: 17kA; Icw: 10kA/50ms; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 仅具备失压、欠压转换功能。	
签发人: 张钰 签名: 张钰 签发日期: 2023-06-13	
备注	/

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	12901-20238011-CQC
首页	√	1	12901-20238011-CQC
报告组成	√	1	12901-20238011-CQC
安全型式试验报告	√	41	12901-20238011-CQC
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	12901-20238011-CQC

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

安全型式试验报告	
申请编号: V2023CQC107502-1059397 产品名称: 双电源自动转换开关 型号: RDH5DS-160 数量: 6 台 收样日期: 2023-04-18 完成日期: 2023-06-13 样品来源: 工厂送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者 (制造商): 浙江人民电器有限公司 生产者 (制造商) 地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准: GB/T 14048.11-2016《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分: 多功能电器 转换开关电器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RDH5DS-160; Uimp: 8kV (主电路), 4kV (控制回路); Ui: 800V (主电路), 250V (控制回路); Ith: 160A; Ue: AC400V; Ie: 100A、125A、160A; 使用类别: AC-33iB; Icm: 17kA; Icw: 10kA/50ms 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 仅具备失压、欠压转换功能。	
主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2023-06-13	  (检测机构名称, 盖章) 2023 年 06 月 13 日
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2023-06-13	
签发: 张 钰 签名:  日期: 2023-06-13	
备注	/