



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0305-4764712



产品名称: 双电源自动转换开关电器

型 号: RDH5DS-250

检测机构: 镇江市产品质量监督检验中心

(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



样品名称: 双电源自动转换开关电器 型 号: RDH5DS-250 商 标: / 样品数量: 4 台+1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2025-07-23、2025-10-24 完成日期: 2025-10-31	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号																											
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格																												
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDH5DS-250; Ue: AC400V; Ui: 800V (主回路), 250V (控制回路); Uimp: 8kV (主回路), 2.5kV (控制回路); Ith: 250A; Ie: 125A、160A、180A、200A、225A、250A; Icm (峰值): 17kA; Icw: 10kA/50ms; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 使用类别: AC-33iB; 极数: 3P、4P。																												
主检: 束 卉 签名:  日期: 2025-10-31	 (检测机构名称、盖章) 2025年10月31日 																											
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2025-10-31																												
签发: 张 钰 签名:  日期: 2025-10-31																												
备注	<table><tr><td>变更信息</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>标准换版</td><td>GB/T 14048.11-2016</td><td>GB/T 14048.11-2024</td></tr><tr><td>产品名称</td><td>双电源自动转换开关</td><td>双电源自动转换开关电器</td></tr><tr><td>触头转换时间</td><td>≥ 1s</td><td>2s±10%</td></tr><tr><td>转换动作时间</td><td>≥ 1s</td><td>2.5s±10%</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010305697079</td></tr><tr><td>已获证型号规格</td><td colspan="2">RDH5DS-250</td></tr><tr><td>原证书检测机构/ 报告编号</td><td colspan="2">镇江市产品质量监督检验中心 (国家中低压配电设备质量检验检测中心) /12901-20238010-CQC</td></tr><tr><td colspan="3">说明: 此变更报告与原试验报告合并使用方可有效。</td></tr></table>	变更信息	变更前	变更后	标准换版	GB/T 14048.11-2016	GB/T 14048.11-2024	产品名称	双电源自动转换开关	双电源自动转换开关电器	触头转换时间	≥ 1s	2s±10%	转换动作时间	≥ 1s	2.5s±10%	原证书编号	2024010305697079		已获证型号规格	RDH5DS-250		原证书检测机构/ 报告编号	镇江市产品质量监督检验中心 (国家中低压配电设备质量检验检测中心) /12901-20238010-CQC		说明: 此变更报告与原试验报告合并使用方可有效。		
	变更信息	变更前	变更后																									
	标准换版	GB/T 14048.11-2016	GB/T 14048.11-2024																									
	产品名称	双电源自动转换开关	双电源自动转换开关电器																									
	触头转换时间	≥ 1s	2s±10%																									
	转换动作时间	≥ 1s	2.5s±10%																									
	原证书编号	2024010305697079																										
	已获证型号规格	RDH5DS-250																										
	原证书检测机构/ 报告编号	镇江市产品质量监督检验中心 (国家中低压配电设备质量检验检测中心) /12901-20238010-CQC																										
说明: 此变更报告与原试验报告合并使用方可有效。																												

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	12901-20258116-S
首页	√	1	12901-20258116-S
报告组成	√	1	12901-20258116-S
安全型式试验报告	√	34	12901-20258116-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	12901-20258116-S

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验